



EUROSTANDARD

SURVEILLANCE AND TRADING SERVICE

POSLOVNICA 1 - EUROCONTROL

(HR) 10000 ZAGREB, Mesnička 13, tel/fax: (01) 4852 532
GSM: 098/31 24 72, e-mail: eurocontrol@zg.t-com.hr
(D)FRANKFURT/ MAIN 60, Wilhelmshöher str. 81, TEL. 69-477011



Temeljem Pravilnika o nadzoru i kontroli kakvoće roba pri uvozu i izvozu, Zakona o normizaciji Republike Hrvatske, čl. 99. Zakona o zaštiti na radu Republike Hrvatske (NN br. 59/96) i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 114/02) kao i Rješenja Ministarstva rada br. UP/I-034-03/94-01/73 od 22. 09.1994.g., na zahtjev naručitelja "ALARM AUTOMATIKA" d.o.o., Rijeka, Dražice 123/c, a nakon izvršenog stručnog pregleda, kontrole i ispitivanja funkcionalno-tehničke ispravnosti te pregleda priložene uvozne tehničke i ispitne dokumentacije, te uputa za rukovanje, izdaje

UVJERENJE

o sukladnosti za uvoznu opremu

broj: 585-SF/07

Proizvod: **Oprema i dijelovi sustava vatrodojave**

Proizvođač: INIM ELECTRONICS S.r.l.
via Fosso Antico – Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE (AP), Italy

Područje primjene: Ugradnja u sustave vatrodojave i upravljanje gašenjem

Norme: EN 50081-1; EN 50082-1; EMC Directive 89/336/EEC

IZJAVA:

Temeljem prethodno izvršenog stručnog pregleda, kontrole i ispitivanja funkcionalno tehničke ispravnosti kao i primjenjenih mjera sigurnosti utvrđuje se da uz kontrolirana svojstva uzorka predmetnog proizvoda u skladu s uvodno navedenim propisima i standardima kao i odredbama Međunarodne konvencije br. 155/81 i Smjernica EEZ br. 368/91, 392/89, 44/93 glede sigurnosti i primjenjenih zaštitnih mjera, pa se temeljem navedenog izdaje ovo Uvjerenje s rokom važenja u trajanju od 2 (dvije) godine od dana izdavanja, nakon čega se treba izvršiti kontrola podudarnosti.

U Zagrebu, 23. studeni 2007.

Za EUROSTANDARD:

„EUROSTANDARD“

Ovlaštenje broj: Društvo s ograničenom odgovornošću za
kontrolu kvalitete i kvantitete robe,
usluge, inženjering i turizam DRAGAN DRAGOJEVIĆ, dipl. ing. prof.
urbroj: 526-08-03/2-06-7 ZAGREB Trgovački ogranak 7 (direktor)

This inspection has been carried out conscientiously to the best of our knowledge and ability, but does not in any respect absolve the manufacturer or supplier from their contractual obligations.

PRILOG br. 1:

Tip-oznaka vatrodojavne centrale:

- **SmartLight/G**, 1 petlja (max. 64 adresa)
- **SmartLight/S**, 1 petlja (max. 240 adresa)
- **SmartLoop1010/G**, 1 petlja (umreživa)
- **SmartLoop1010/P**, 2 petlje (proširiva do 8 petlji, umreživa)

PRILOG br. 2:

Tip-oznaka vatrodojavnih javljača požara:

- **S100** Konvencionalni optički javljač
- **V100** Analogno adresabilni optički vatrodojavni javljač
- **V200** Analogno adresabilni termičko optički vatrodojavni javljač
- **V350** Analogno adresabilni termički vatrodojavni javljač
- **VCP100** Adresabilni ručni javljač
- **SG100** Bežični optički javljač
- **SG200** Bežični optički/termički javljač
- **SG350** Bežični termički javljač
- **SGCP100** Bežični ručni javljač

PRILOG br. 3:

Tip-oznaka dodatne opreme vatrodojavnog sustava:

- **VMI100** Ulazni nadzirani modul
- **VMC100** Izlazni nadzirani modul
- **VMC120** Izlazni dvokontaktni modul
- **VMIC100** Ulazno-izlazni nadzirani modul
- **VMIC120** Ulazno-izlazni dvokontaktni modul
- **VMMI100** Ulazni mini nadzirani modul
- **VMMC100** Izlazni mini nadzirani modul
- **VMMIC100** Ulazno-izlazni mini nadzirani modul
- **VMMIC120** Ulazno-izlazni mini dvokontaktni nadzirani modul
- **VPU100** Uređaj za programiranje adresabilnih uređaja
- **VB100** Podnožje za detektore VEGA serije
- **UBR100-390** Podnožje za detektore AURORA serije
- **FI100** Paralelni indikator prorade javljača
- **VBS100** Sirena u podnožju, napajanje iz petlje
- **VLS100** Sirena, adresabilna - napajanje iz petlje

„EUROSTANDARD“ d.o.o. Zagreb, Mesnička 13 izvještaj broj: 585-SF/07	List br. 3
--	------------

- **SGMC100** Bežični izlazni modul
- **SGMI100** Bežični ulazni modul
- **SGRS100** Bežična sirena
- **SGWE** Bežični modul, do 32 javljača
- **VW2W100** Bežični modul (u petlji), do 30 bežičnih detektora
- **SmartLoop/NET** Mrežna kartica za Smartloop centralu.
- **SmartLoop/INOUT** I/O kartica proširenja, 6 programabilnih kanala
- **SmartLoop/2L** Modul proširenja za SmartLoop vatrodojavne centrale, 2 petlje
- **SmartLetUSee/LCD** LCD repeater za SmartLoop, Smartlight i Smartline centrale
- **SmartLoose/ONE** 1-kanalni panel upravljanja gašenjem za SmartLight i SmartLine serije
- **SmartLAN** Ethernet kartica sa TCP/IP protokolom
- **S-LINK L (lite)** GSM digitalni dojavnik/komunikator
- **S-LINK E (expert)** GSM digitalni dojavnik/komunikator

Završeno sa prilogom broj 3, ukupno 41 tipova uređaja.

„EUROSTANDARD“ 1
 Društvo s ograničenom odgovornošću za
 kontrolu kvalitete i kvantitete robe,
 usluga, trgovinu i turizam
 ZAGREB -- II. Barutanski ogranak 7